

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GIURIDICO E CONTENZIOSO - TUTELA ACQUE - ACUSTICA -
ELETTROSMOG

Proposta N. 3306 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1479 DEL 15/10/2026

**OGGETTO: M.C.T. CARBURANTI S.A.S. DI MACARIO EDOARDO E CHIENO PAOLO
CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN CRESCENTINO. PRESA D'ATTO
DEL PARERE DEL GESTORE DELLA FOGNATURA E INVIO AL SUAP
COMPETENTE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX DM N. 59/2013**

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- il SUAP del Comune di Crescentino in data 15/05/2026 (prot. n. 15022) ha trasmesso a tutti gli Enti la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in relazione all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. n. 59/2013, presentata dalla Ditta M.C.T. CARBURANTI S.A.S. di Macario Edoardo e Chieno Paolo, con sede legale ed operativa in Crescentino (VC), Strada Provinciale 31 Bis - KM 12 / Fraz. Cascinotti;
- trattasi nello specifico dell'insediamento di un nuovo impianto di autolavaggio presso l'esistente punto vendita carburanti e della conseguente origine di un nuovo scarico di acque reflue industriali da processo;
- l'istanza di A.U.A. è stata presentata ai fini del rilascio del seguente titolo abilitativo:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura** di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico oggetto della domanda è di interesse provinciale ai sensi della normativa regionale di riferimento (L.R. n. 48/1993 smi e LR 40/2000 smi);

Tenuto conto che:

- con nota del 01/06/2026 (ns/prot. n. 16615), la Provincia ha richiesto integrazioni documentali in merito alla titolarità della condotta fognaria, all'impatto acustico e alla regolarizzazione degli oneri istruttori provinciali;
- in data 21/09/2026 (ns/prot. n. 28933), il SUAP del Comune di Crescentino ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dal proponente, con la quale sono stati regolarizzati gli oneri istruttori provinciali (pari a € 100,00, versati il 10/07/2026) ed è stata acquisita la nota del Gestore

S.I.I. S.p.A. (prot. n. 0007766/26 del 15/07/2026) che conferma la natura pubblica della condotta fognaria di recapito;

- la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia dell'area di servizio risulta già disciplinata dal Piano di Prevenzione e Gestione approvato dal Gestore S.I.I. S.p.A. con nota prot. n. 1857 del 07/03/2013;

- con nota del 28/09/2026 (ns/prot. n. 29800), la Provincia ha invitato il Gestore della pubblica fognatura, Servizio Idrico Integrato - S.I.I. S.p.A., a fornire il proprio parere di competenza sull'istanza di A.U.A. ai fini della presa d'atto ex art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013;

- in merito all'impatto acustico, per il quale non è stata presentata documentazione alcuna, con la medesima nota del 28/09/2026, si è rappresentato che, al fine di non aggravare il procedimento e tenuto conto del tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza, la trasmissione della perizia acustica non avrebbe costituito condizione sospensiva per il rilascio del provvedimento, fermo restando la trasmissione della relativa documentazione entro il termine indicato nel provvedimento di AUA;

Considerato che:

- il Gestore della fognatura S.I.I. S.p.A. si è espresso con proprio parere favorevole con prescrizioni in data 06/10/2026 (ns/prot n. 30741/2026);

- in materia di impatto acustico, considerata la presenza di edifici ad uso abitativo entro il raggio di 150 metri dall'impianto e la collocazione in classe di zonizzazione acustica III, si rileva la necessità di richiedere la presentazione di una Valutazione di Impatto Acustico entro il termine di 45 giorni dal rilascio dell'atto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la L.R. n. 48/1993 e smi;
- il D.P.R. n. 59/2013 e smi;
- la L.R. n. 13/1990 e smi;
- il Regolamento Regionale 1/R/2006 e smi;
- il D.Lgs. 267/2000 e smi;

DETERMINA

1. **di prendere atto** del parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Gestore della pubblica fognatura S.I.I. S.p.A. con nota acquisita al ns/prot. n. 30741 del 06/10/2026, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **di prendere atto** che risulta accoglibile la richiesta della Ditta M.C.T. CARBURANTI S.A.S. di Macario Edoardo e Chieno Paolo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dal nuovo impianto di autolavaggio, ubicato nell'esistente area di servizio carburanti localizzata in Crescentino (VC), Strada Provinciale 31 Bis - KM 12 / Fraz. Cascinotti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

STABILISCE

3. che il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP del Comune di Crescentino è soggetto al rispetto delle prescrizioni indicate dal SII SpA nel proprio parere del 06/10/2026 (ns/prot n. 30741/2026) al quale si rimanda;

4. di prescrivere che la Ditta M.C.T. CARBURANTI S.A.S. presenti al SUAP del Comune di Crescentino e a questa Provincia, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di rilascio del provvedimento finale di A.U.A., la Valutazione di Impatto Acustico (VPIA) redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;

5. eventuali modifiche sostanziali o non sostanziali, variazioni di titolarità o cessazione dell'attività dovranno essere preventivamente comunicate al SUAP ai sensi del D.P.R. 59/2013

6. l'A.U.A. ha validità di 15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP, con obbligo di presentare domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza;

DISPONE

- che il presente atto sia trasmesso al SUAP del Comune di Crescentino affinché provveda a rilasciare il provvedimento finale di AUA alla Ditta istante e a notificarlo a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
- che il presente atto, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

AVVERTE

- è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere di SII SpA del 06/10/2026 (ns/prot n. 30741/2026);
- l'efficacia della presa d'atto provinciale è subordinata al rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP competente, che dovrà essere trasmesso, oltre che all'interessato, alla Provincia e agli altri Enti;
- non sono emersi motivi potenziali o attuali di conflitto di interessi o di contrasto con la normativa antimafia,
- ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 s.m.i., i dati personali degli interessati sono stati e verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e previste da obblighi di legge e di regolamento;
- agli interessati spettano i diritti previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 s.m.i. in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

Re

**LA DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

- parere SII SpA prot. 30741/2026

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2026**
Data di registrazione: 06/10/2026
N. di protocollo: **30741**
Classificazione: 09-02
Fascicolo: 2024/1
Oggetto: NOTA PROT. 8606 DEL 06/10/2026

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.


Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: 668307.pdf (Allegato)
impronta: 54DADAD20208D938BDAD48B94FE5BE6A73599EB121776D850701B
E300F34F49363EC8BEE589EFB8F3F495A00615F50693782C7CBF111A47C6F9
5E21B649AA6B7
- nome del file: TestodelMessaggio.txt (Documento Principale)
impronta: DA224D29F451E643081C875C58E4BDB0762462C4A911F8BE0D9D0C
8E3A8EDC12E247FF7F02AEB9E6024FE6DAA449AF62507C3F862EFA259E7F1
07A56DFD089AA

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)

Si trasmette in allegato la nota prot. citata in oggetto.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Pianificazione e Controllo
Dott.ssa Francesca D'Addesio
S.I.I. s.p.a. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese
Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
Tel. 0161/283811 - Fax 0161/257425
E-mail: segreteria@siispa.it
PEC: siispa@legalmail.it
C.F. 94005970028 - P.IVA 01985420023



Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.

Protocollo N° 0008606/26 del 06/10/2026 Spett.li

PROVINCIA DI VERCELLI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO SERVIZIO
GIURIDICO E CONTENZIOSO - TUTELA ACQUE - ACUSTICA -
ELETTROSMOG

PRESIDENZA.PROVINCIA@CERT.PROVINCIA.VERCELLI.IT

SUAP del Comune di Crescentino e all'Ufficio Tecnico

suap.vc@certpec.camcom.it
crescentino@cert.ruparpiemonte.it

M.C.T. CARBURANTI S.A.S.

mctcarburantisas@pec.it

e p.c.

Geom. Sergio Zamburlin

sergio.zamburlin@geopec.it

ARPA - Dipartimento Nord Est

dip.nordest@arpa.piemonte.it

ASL VC

aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

OGGETTO: PARERE PER SCARICO REFLUI IN PUBBLICA FOGNATURA, PRATICA S.U.A.P. 02827630027-07052026-1429 - M.C.T. CARBURANTI S.A.S., COMUNE DI CRESCENTINO. PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

In riscontro alla nota prot. n. 29800/2026 del 28/09/2026 con cui codesta spett.le Provincia ha richiesto il parere di competenza nell'ambito del procedimento di AUA per l'insediamento di un nuovo autolavaggio presso l'esistente impianto carburanti della Ditta, si rappresenta quanto segue:

- con nota prot.n. 0007766/26 del 15/07/2026 è stata attestata e confermata la natura pubblica della condotta fognaria di recapito, la quale afferisce all'impianto di depurazione comunale denominato "Galli" di Crescentino, autorizzato con Provvedimento SUAP n. 25/2016 con limiti conformi all'Allegato 1 della L.R. n. 13/1990;
- il depuratore comunale "Galli" è attualmente autorizzato in AUA con i valori limite di emissione stabiliti dalla L.R. n. 13/1990;
- dagli elaborati tecnici allegati all'istanza (ditta costruttrice DEPUR PADANA ACQUE) emerge che il refluo industriale di lavaggio è trattato tramite: vasca di separazione fanghi/dissabbiatura Mod. DSB 6000/l; vasca di separazione oli Mod. DSL 6000/l dotata di filtro a coalescenza conforme alle norme DIN 1999 / UNI EN 858; bio-ossidazione con letto percolatore ad alto carico Mod. ECOBIOX 1 serie C; linea di filtrazione Mod. ECOFIL 1 (quarzite e carboni attivi); vasca di rilancio con reimmissione parziale e scarico dell'esubero mediante troppo pieno attraverso pozzetto fiscale prima dell'immissione nel collettore pubblico;

Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
C.F./P.IVA 94005970028 / 01985420023
PEC: siispa@legalmail.it

www.siispa.it

Numero Verde
800 283 120

preso atto della documentazione integrativa presentata dalla Società richiedente, la scrivente Società esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura per la pratica in oggetto, **ESPRESSAMENTE SUBORDINATO** alla decisione e formale conferma da parte della Provincia di Vercelli in ordine al mantenimento dell'attuale assetto autorizzativo per lo scarico finale del depuratore comunale "Galli". Il presente assenso è pertanto condizionato alla garanzia che l'immissione di questo scarico industriale non determini l'applicazione dei limiti più stringenti al depuratore comunale "Galli" di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, bensì la piena conferma dei vigenti limiti autorizzati ai sensi della L.R. n. 13/1990.

Fermo restando il presupposto autorizzativo sopra richiamato, il rilascio del titolo autorizzativo e l'esercizio dello scarico restano subordinati anche al rispetto puntuale delle seguenti **prescrizioni tecniche e gestionali**:

- 1) **limiti di emissione** - lo scarico in pubblica fognatura deve rispettare costantemente i valori limite della Tabella 3 (scarico in rete fognaria), Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. In particolare, devono essere rispettati i parametri per pH (compreso tra 5,5 e 9,5), Solidi Sospesi Totali, COD, BOD₅, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali e Fosforo;
- 2) **campagna di Monitoraggio Iniziale** - per i primi 6 (sei) mesi dall'attivazione dello scarico, la Società M.C.T. CARBURANTI S.A.S. deve eseguire mensilmente analisi di autocontrollo e trasmetterne tempestivamente i referti a S.I.I. S.p.A. Il campione deve essere composito sulle tre ore, prelevato presso il pozzetto fiscale in uscita, con analisi eseguite da laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- 3) **autocontrolli a regime** - successivamente al primo semestre, la ditta eseguirà autocontrolli periodici con cadenza almeno semestrale/annuale, conservando e trasmettendo alla scrivente i referti analitici;
- 4) **riserva di controllo e revoca** - S.I.I. S.p.A. si riserva la facoltà di compiere campionamenti in qualunque momento. Qualora venissero riscontrate anomalie, non conformità o impatti negativi sulla funzionalità del depuratore comunale, il Gestore procederà alla sospensione o revoca dell'assenso allo scarico;
- 5) **installazione misuratore di portata** - è fatto obbligo alla Ditta di installare, sulla linea di scarico a monte del pozzetto fiscale, un idoneo dispositivo di misurazione della portata dei reflui scaricati in fognatura, provvisto di indicatore per la rilevazione della portata istantanea e di totalizzatore volumetrico cumulativo. Tale strumento deve essere costantemente mantenuto in perfetto stato di funzionamento, periodicamente calibrato e reso sempre accessibile al personale addetto al controllo;
- 6) **accessibilità del pozzetto fiscale**: Il pozzetto di campionamento e controllo posto immediatamente a monte dell'immissione in fognatura deve essere mantenuto permanentemente sgombro, agibile, accessibile e privo di

ristagni da parte del personale degli organi di vigilanza e del Gestore SII;

7) regolarizzazione contrattuale fornitura idrica (BCV) e tariffa industriale:


La Ditta ha l'obbligo di verificare se il contratto di fornitura di acqua potabile in essere con BCV comprenda attualmente le quote di servizio relative ad acquedotto, fognatura e depurazione. Qualora tali servizi siano inclusi, la Società M.C.T. CARBURANTI S.A.S. deve prendere immediato contatto con BCV Acque SpA per comunicare la presenza dello scarico di natura industriale derivante dall'autolavaggio, affinché le quote di fognatura e depurazione vengano correttamente fatturate e corrisposte secondo la tariffa prevista per gli scarichi industriali da ARERA nella delibera TICS n. 655/2017/R/idr e s.m.i. e non come utenza civile;

8) divieti operativi - È precluso ogni scarico di refluo non depurato o bypass. Non devono essere immessi reflui o liquami derivanti da altre attività se non previo conseguimento di una nuova specifica autorizzazione.

9) obblighi di comunicazione:

- M.C.T. CARBURANTI S.A.S. dovrà dare preavviso al SII SPA, possibilmente dieci giorni prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura precisando il periodo di scarico e il volume presunto;
- l'effettiva attivazione dello scarico è rigorosamente subordinata alla preventiva installazione del misuratore di portata. Dell'avvenuta installazione la Ditta dovrà dare formale comunicazione a questa Società, trasmettendo la documentazione tecnica del dispositivo installato (scheda tecnica, matricola e portata rilevabile);
- dovrà essere garantita la trasmissione con cadenza trimestrale dei dati e delle letture del totalizzatore a S.I.I. S.P.A garantendo al contempo il libero accesso allo strumento al personale incaricato del Gestore per le opportune verifiche in loco;
- dovrà essere comunicata preliminarmente a SII SPA ogni variazione dell'attività produttiva, variazione delle modalità di scarico, della tipologia o della quantità delle acque reflue scaricate;
- in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione a servizio dell'attività produttiva, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, deve esserne data immediata comunicazione a questa Società;
- dovrà essere assicurato il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e nell'eventualità di anomalie per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questa Società.

10) Prescrizioni tecniche generali - in caso di interventi sulla rete fognaria e/o sull'impianto di depurazione finale del SII SPA che comportino l'impossibilità di ricevere i reflui scaricati dalla Ditta M.C.T. CARBURANTI S.A.S., essa dovrà interrompere lo scarico in fognatura e provvedere ad un sistema di smaltimento alternativo dei propri reflui;



Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (D.P.G.R. 1/R/2006)

Voltura / Aggiornamento Intestazione: La società M.C.T. CARBURANTI S.A.S. ha l'obbligo di provvedere alla volturazione e aggiornamento dell'intestazione del Piano di Gestione delle acque meteoriche approvato con provv. prot. 1857 del 07/03/2013 (attualmente intestato alla ditta "GABRIELE COSIMO / TOTAL ERG").

Separazione delle Reti: È fatto tassativo divieto di miscelare o convogliare le acque meteoriche di piazzale e di seconda pioggia all'interno del circuito di depurazione dell'autolavaggio, dovendo le due reti fognarie rimanere nettamente separate e indipendenti a monte dei rispettivi recapiti.

Mantenimento Prescrizioni Pregresse: Restano confermate e vincolanti tutte le prescrizioni gestionali e manutentive stabilite nella richiamata approvazione prot. 1857/2013.

Per tutti gli altri aspetti non direttamente esplicitati nel presente parere occorre fare riferimento al regolamento di utenza vigente dell'EGATO n.2 Piemonte.

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Francesca D'Addesio)